

### Plan de projet

Le tracé exact des fouilles est à définir sur place avant les travaux avec le technicien de Romande Energie

#### Relevé des tubes Romande Energie:

Veuillez prendre contact avec notre géomaticien M. Collet au 021/802.96.21 pour qu'il puisse procéder au relevé des canalisations avant les remblayages.

Tracé de fouille (couleur verte) et pose tube PE 120/132 mm<sup>2</sup> à la charge du client

-  
Tirage environ 170 m de câble BT GKN Curm 3x50/50 mm<sup>2</sup>

Tirage environ 110 m de câble aérien BT Alrm Torsadé 4x95 mm<sup>2</sup>

-  
Confection d'une transition aéro-souterraine

Raccordement direct dans coffret apparent 63 A équipé 20 A.

Sondage sur canalisation existante

-  
Confection d'une dérivation 150/50

### MORGES

Rue de Lausanne 53, 1110 MORGES / Tel. 0848 802 900 / E-mail info@romande-energie.ch



Type de plan:

--:

--:

Impimé par:

Date: 17.10.2016

Echelle: 1 : 2000

Positions exactes des câbles électriques à déterminer par sondages par vos soins.

Etabli sur la base des données cadastrales

Carte au 1:25'000 Source:Office fédéral de topographie contrat no. 5704001592